




## ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. „Освобождение“ № 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57  
e-mail: [oba\\_top.grad@abv.bg](mailto:oba_top.grad@abv.bg)



ДО ЗАИНТЕРЕСОВАННИТЕ ЛИЦА  
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА  
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ОРЕШНИК“  
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”

**Относно:** Постъпило запитване за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ОРЕШНИК“, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД“.

На основание чл. 180, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Тополовград, в качеството си на възложител по процедурата, предоставя на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:

### Въпрос №1

В проектната документация липсва геология на обекта. На профилите е упоменато, че почвите са скални. Да считаме ли че почвите навсякъде са скални и бихте ли прикачили към документацията част геология.

### Отговор на въпрос №1

Съгласно техническите спецификации почвите са скални. Всички части на проекта с които разполага Възложителя са качени на сайта. Част геология няма налична към техническия проект.

### Въпрос №2

На детайла с напречния разрез на траншеята, пясъчната подложка е с височина на пласта 15 см. и засипката от пясък е 20 см а в документацията са описани размери 10 см и 30 см. Кое е вярното?

### Отговор на въпрос №2

Съгласно техническите спецификации пясъчната подложка е 10 см., засипката с пясък над теме тръба е 30 см.

