




ОБЛАСТ ХАСКОВО  
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. „Освобождение” № 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57  
e-mail: [oba\\_top.grad@abv.bg](mailto:oba_top.grad@abv.bg)



ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА  
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА  
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ОРЕШНИК”  
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”

**Относно:** Постъпило запитване за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ОРЕШНИК”, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”.

На основание чл. 180, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Тополовград, в качеството си на възложител по процедурата, предоставя на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:

**Въпрос №1:**

Във връзка с постъпили разяснения с №53-00-680/25.11.2016 г. и относно

**Въпрос №2** на участник:

„ В количествената сметка са дадени за остойностяване следните позиции”:

- 10 „Хоризонтален сондаж” – 3100 м;
- 14 „Доставка и полагане на тръби HDPE/PE100/ф 25mm/10 bar в изкоп – 3100м”

Моля да потвърдите, че позиция 14 трябва да се тълкува (относно начина на монтаж) „Доставка и полагане на тръби HDPE/PE100/ф25mm/10 bar чрез хоризонтално сондиране – 3100 м?

**Отговор на въпрос №1:**

1.Позиция 10 "Хоризонтален сондаж" се отнася за технология на изпълнение на СВО.

2. Позиция 14 "Доставка и полагане на тръби HDPE/PE100/ф 25mm/10 bar в изкоп – 3100м” се отнася за доставка и полагане на тръби ф 25 за СВО.

**Въпрос №2**

При потвърждаване на първия въпрос че изпълнението ще бъде чрез хоризонтален сондаж и липсващ детайл на сондирането в проектната документация, моля Възложителя да уточни следното:



ОБЛАСТ ХАСКОВО  
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. „Освобождение“ № 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: [oba\\_top.grad@abv.bg](mailto:oba_top.grad@abv.bg)

А) Ще се използва ли при сондирането обсадна тръба с по-голям диаметър за защита на тръбата HDPE ф25 за сградните отклонения и ако да, с какъв диаметър да бъде тръбата и от какъв материал?

**Отговор на въпрос №2:**

При сондирането няма да се използва обсадна тръба.

**БОЖИН БОЖИНОВ**  
Кмет на Община Тополовград

