



## ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. „Освобождение“ № 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: [oba\\_top.grad@abv.bg](mailto:oba_top.grad@abv.bg)



ДО ЗАИНТЕРЕСОВАННИТЕ ЛИЦА  
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА  
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ОРЕШНИК“  
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”

**Относно:** Постъпило запитване за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ОРЕШНИК“, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД“.

На основание чл. 180, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Тополовград, в качеството си на възложител по процедурата, предоставя на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:

**Въпрос №1:**

«Ще бъдат изградени сградни водопроводни отклонение.....които ще се изпълнят с полипропиленови тръби с висока плътност /HDPE/ тръби ф25 от уличния водопровод до ТСК ф25.

.....Тръбите ще се положат в изкоп с ширина 0.60 м и дълбочина 1,50 м върху пясъчна основа с дебелина 0.10 м и .....ще се засипе с баластра”.

**Въпрос:** Как ще се изпълнява останалата част от тръбопровода ф25 на сградното отклонение (след ТСК) до водомерната шахта на всеки имот - ис изкоп или хоризонтален сондаж, доколкото това не е уточнено в проекта, след като в Детайла за монтаж на сградното отклонение е посочен изкоп и запазване на съществуваща тръба, която свързва към ТСК ?

При положение, че ще се изпълнява хоризонтален сондаж, следва ли изпълнителят да предвиди полагане на обсадна тръба?

**Отговор на въпрос №1:**

Изпълнението на СВО да се извърши съгласно предвидените видове работи по КСС.

Подмяната на СВО да се предвиди до регулационна линия . Не се предвижда обсадна тръба за СВО.

**Въпрос №2**

В глава втора на Техническата спецификация – I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ е указано:



**ОБЛАСТ ХАСКОВО  
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**

гр. Тополовград 6560, пл. „Освобождение“ № 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57  
*e-mail: ova\_top.grad@abv.bg*

*„Възстановяване на пътна настилка, включващо изпълнението на основа от нестандартна баластра, полагане на непътен асфалтобетон с дебелина 6 см уплътнен, полагане на пътен асфалтобетон с дебелина 4 см уплътнен за участъка през селото от републиканска пътна мрежа и полагане на пътен асфалтобетон с дебелина 4 см уплътнен за останалите улици с асфалтово покрити“.*

Същевременно в Количество сметка има предвидена само една позиция /№1/, която да се остойностява посредством изготвяне на Анализна цена.

**Въпрос: Как да се формира анализната цена на поз.1 от КС, като се вземе в предвид, че ще изпълняват два различни вида асфалтобетонова настилка – 1) непрътен асфалтобетон с дебелина 6 см + пътен асфалтобетон с дебелина 4 см и 2) пътен асфалтобетон с дебелина 4? Какви са отделните количества за двета вида асфалтови настилки и по какъв начин ще се отразят те в Количество – стойностната сметка?**

**Отговор на въпрос №2:**

На въпрос №2 вече е даден отговор, който е публикуван на страницата на Община Тополовград, секция „Профил на купувача“

Възстановяването на асфалтовата настилка да се приеме НАБ 6 + ПОБ 4, а за частта от републиканска пътна мрежа, съгласно изискванията на АПИ.

На тази база да се формира и анализната цена, която може да бъде само една поради факта че е предвидена само една позиция в КСС.

БОЖИН БОЖИНОВ  
Кмет на Община Тополовград