




ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. „Освобождение” № 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg



ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ОРЕШНИК”,
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”

Относно: Постъпило запитване на 28.11.2016 г. за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ОРЕШНИК”, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”.

На основание чл. 180, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Тополовград, в качеството си на възложител по процедурата, предоставя на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:

Въпрос:

В количествената сметка е дадена за остойностяване следната позиция: 1. „Разваляне и възстановяване на улична асфалтова настилка” – 3745 м², като в „Техническата спецификация” е дадено: „Възстановяване на пътна настилка, включващо изпълнението на основа от нестардатна баластра, полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см уплътнен, полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см уплътнен за участъка през селото от републиканската пътна мрежа и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см уплътнен за останалите улици с асфалтово покритие”

Моля да уточните каква дебелина на асфалтобетона да бъде в позиция 1. „Разваляне и възстановяване на улична асфалтова настилка” – 3745 м² - НАБ + ПАБ=6+4 или ПАБ = 6 см?

Отговор на въпрос:

Дебелината на асфалтобетона за възстановяване на уличната мрежа, съгласно направеното разпределение е НАБ + ПАБ=6+4.

За частта от уличната мрежа, която попада към главен път от републиканската пътна мрежа да се спазват изискванията на АПИ за дебелина на асфалтобетона.

БОЖИН БОЖИНОВ
Кмет на Община Тополовград

