

ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. „Освобождение” № 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Община - Тополовград
№ 53-00-680/25.11.2016 г.
Тополовград - обл. Хасковска

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ОРЕШНИК”,
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”

Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ОРЕШНИК”, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”

На основание чл. 180, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Тополовград, в качеството си на възложител по процедурата, предоставя на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:

Въпрос №1:

В количествената сметка са дадени за остойностяване следните позиции:

- „Разваляне и възстановяване на улична асфалтова настилка”;
- „Разваляне и възстановяване на тротоарни настилка”;
- „Натоварване и извозване изкопни земни маси на разстояние до 5км”

Моля да уточните дали на разтоварището, където ще се депонират излишните земни маси се приемат и строителни отпадъци от уличните и тротоарни настилки, както и дали се плащат такси депониране за земни маси и за строителни отпадъци и ако да, то каква е стойността на тези такси ?


Отговор на въпрос №1

Излишните земни маси и строителни отпадъци от уличните и тротоарни настилки ще се депонират на временни площадки, посочени от Възложителя, да което няма да се плащат такси.

Въпрос №2:

В количествената сметка са дадени за остойностяване следните позиции:

- 10 „Хоризонтален сондаж” – 3100 м;
- 14. „Доставка и полагане на тръби HDPE/PE100/ ф25mm/ 10 баргв изкоп – 3100 м.



ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград 6560, пл. „Освобождение” № 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Моля да потвърдите, че позиция 10. Хоризонтален сондаж се отнася за начина на полагане на тръби ф25 от позиция 14?

В количествената сметка е даден за остойностяване следната позиция:

- 58. „Демонтаж на стари АЦ тръби” – 9500 м

Моля да уточните къде ще бъдат извозвани и депонирани тези АЦ тръби?

Отговор на въпрос №2

2.1 Да, позиция 10 се отнася за начина на полагане на тръби ф 25 от позиция 14.

2.2 Демонтираните стари АЦ тръби – 9500 м ще се депонират на места, посочени от Възложителя.

БОЖИН БОЖИНОВ
Кмет на Община Тополовград

