


**ОБЛАСТ ХАСКОВО**  
**ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1  
тел. 0470/ 5-22-80;  
факс 0470/5-41-57  
e-mail: oba\_top.grad@abv.bg



**ДО ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

**В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА „Реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, захранващи с.Хлябово, общ.Тополовград-1 етап и Реконструкция на вътрешна мрежа с. Хлябово с дължина 3 287 м. и вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Тополовград с дължина 1018 м.- II етап ”**

**ОТНОСНО:** Участие в процедура с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ на обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, захранващи с.Хлябово, общ.Тополовград – I етап” и „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Хлябово – II етап”

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване по гореописаната обществена поръчка, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви предоставям следните

**РАЗЯСНЕНИЯ**

**Въпрос № 1**

Позиция „Извозване на етернитови тръби на 30 км. вкл. Такса депониране”. Моля за уточнение какъв е размера на таксата за депониране, включително и отчисления, ако има?

**Отговор № 1**

Извозването на етернитовите тръби, които са извадени, ще се осъществява само на депо за опасни отпадъци.

**Въпрос № 2**

Позиция „Хоризонтално сондиране за преминаване на пътища в земни почви”/  
Подобект: „Пресичане на път Тополовград-Харманли:

- Безизкопно преминаване на пътя – 9 км.
- Изграждане на монтажните шахти – 2 бр.

Моля за уточнение диаметъра на сондиране и ако се предвижда обсадна стоманена тръба с какъв диаметър и дебелина да бъде тя?

**Отговор № 2**

Водопроводът е в стоманена обсадна тръба  $\Phi$  133 x 13 -  $\Phi$  107.

**Въпрос № 3**

Позиция : „Хоризонтално сондиране за премахване на пътища в земни почви”/ Подобект:  
„Пресичане на път Тополовград- Харманли:

- Безизкопно преминаване на пътя – 2 бр.х 12,10м.

- Изграждане на монтажни шахти – 2 бр. х 2 бр. шахти”

Моля за уточнение диаметъра на сондиране и ако се предвижда обсадна стоманена тръба с какъв диаметър и дебелина да бъде тя?

### **Отговор № 3**

Водопроводът е в стоманена обсадна тръба  $\Phi$  140 x 14 -  $\Phi$  112.

### **Въпрос № 4**

Позиция със съкращение „ФС”, като примерно „Доставка и монтаж ФС DN60”, Доставка и монтаж ФС  $\Phi$ 125, тъй като има позиция”Свободен фланец”, моля Възложителя да уточни как да се тълкува съкращението „ФС”?

### **Отговор № 4**

Съкращението ФС, да се тълкува като свободен фланец.

**БОЖИН БОЖИНОВ**  
Кмет на община Тополовград

